

prot 3298 / 20.2.23

Salve,

In riferimento alla Vs. richiesta telefonica del 15/02/2022 in data 20/02/2023 abbiamo effettuato un intervento di ripristino funzionamento impianto di riscaldamento procedendo con lo spurgo delle piastre al 2° piano, controllo del vaso chiuso ed integrazione di acqua all'impianto di riscaldamento.

Dopo aver ripristinato l'impianto come da rapporto intervento lasciato in copia, con la presente Vi comunichiamo che l'importo dell'intervento ammonta a €. 170,00 (Diconsi Euro Centosettanta/00) oltre IVA come per legge.

---

**Nuova Thermo Sud S.r.l.**

Via delle Madonie, 13, 90144, Palermo (PA)

P.IVA 06675960824

Tel. 0916194257

Cell. 3475101203

email [nuovathermosud@gmail.com](mailto:nuovathermosud@gmail.com)

Pec [nuovathermosud@pec.it](mailto:nuovathermosud@pec.it)

\*\*\*\* \*Riservatezza - Confidentiality notice\* \*\*\*\*

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.

In compliance with According to Reg. (UE) 2016/679 and s.m.i. on personal data protection, the contents of this e-mail re confidential to the recipient and are solely for the use of the addressee (or other individual responsible for the delivery of the message to such person). Any disclosure, copying, distribution of this communication is prohibited. If you receive this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

SI AUTORIZZA



prot 1168/23

prot 3298/20/23

Salve,

In riferimento alla Vs. richiesta telefonica del 15/02/2022 in data 20/02/2023 abbiamo effettuato un intervento di ripristino funzionamento impianto di riscaldamento procedendo con lo spurgo delle piastre al 2° piano, controllo del vaso chiuso ed integrazione di acqua all'impianto di riscaldamento.

Dopo aver ripristinato l'impianto come da rapporto intervento lasciato in copia, con la presente Vi comunichiamo che l'importo dell'intervento ammonta a € **170,00** (Diconsi Euro Centosettanta/00) oltre IVA come per legge.

---

**Nuova Thermo Sud S.r.l.**

Via delle Madonie, 13, 90144, Palermo (PA)

P.IVA 06675960824

Tel. 0916194257

Cell. 3475101203

email [nuovathermosud@gmail.com](mailto:nuovathermosud@gmail.com)

Pec [nuovathermosud@pec.it](mailto:nuovathermosud@pec.it)

\*\*\*\* \*Riservatezza - Confidentiality notice\* \*\*\*\*

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimmetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.

In compliance with According to Reg. (UE) 2016/679 and s.m.i. on personal data protection, the contents of this e-mail re confidential to the recipient and are solely for the use of the addressee (or other individual responsible for the delivery of the message to such person). Any disclosure, copying, distribution of this communication is prohibited. If you receive this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.



**Nuova Thermo Sud S.r.l**

Via Delle Madonie, 13, Palermo, 90143 (PA) Tel. 347.51.01.203  
Cod. Fisc. e P.IVA 06675960824  
e-mail: nuovathermosud@gmail.com  
pec.: nuovathermosud@pec.it

Data: 20/02/2023

Pag.: .....

**Ditta:** TSTITO SOLIDIFICI

**Tel.:**

**Indirizzo:** VIA TRIESTE TORRETA

**Cell.:**

Richiesta		Tipo di intervento		Intervento su:		Marca:	
<input type="checkbox"/>	Sopralluogo	<input type="checkbox"/>	Manutenzione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Caldaia	Modello:	
<input type="checkbox"/>	Preventivo	<input type="checkbox"/>	Manutenzione straordinaria	<input type="checkbox"/>	Scaldabagno	Matr.U.I.:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Intervento	<input type="checkbox"/>	Abbonato	<input type="checkbox"/>	Split	Matr.U.E.:	
		<input type="checkbox"/>	In garanzia	<input type="checkbox"/>	Autoclave	Tipo F Gas:	
Rif. Intervento n. del		<input type="checkbox"/>	Installazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Imp. Centraliz	Q.tà Gas da etichetta (Kg):	
		<input type="checkbox"/>	Lavorazione in officina	<input type="checkbox"/>		Anno Installazione:	

**Relazione intervento e osservazioni:**

**Controlli eseguiti**

<p>Sprungo termosifoni p: 2°, controllo          ARIA VASO CHIUSO, d'ito in caldaia          Piantegato miscelatore acqua nell' impianto          di riscaldamento.</p>	<b>Pulizia filtri</b>	C	NC
	<b>Pulizia batteria</b>	C	NC
	<b>Verifica gas</b>	C	NC
	<b>Controllo scarico condensa</b>	C	NC
	<b>Verifica morsetteria elettrica</b>	C	NC
	<b>Resistenza compressore</b>	C	NC
	<b>Verifica livello olio compr.</b>	C	NC
	<b>Verifica circolatori</b>	C	NC
	<b>Pulizia filtro acqua</b>	C	NC
	<b>Verifica funz.flussostato</b>	C	NC
	<b>Pulizia caldaia</b>	C	NC
	<b>Pulizia bruciatore</b>	C	NC
	<b>Avviamento</b>	C	NC

**Tecnici**

**Ore lavoro**

**H viaggio andata**

**H viaggio ritorno**

1	MADRONETTI A.	Inizio	Fine	Inizio	Fine
2	PERDICO R.				
3		Ore impiegate		Ore impiegate	
4					

Lavori completati

Note:

Lavori da completare

Pagato

Da pagare

Aggiunta F GAS (Kg):

**Km andata**

**Km ritorno**

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Km. percorsi

Km. percorsi

**Materiali impiegati**


**Materiali occorrenti per il prossimo intervento**

1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

Il Tecnico:

Il Cliente:

Nuova Thermo Sud S.r.l. informa che ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti con la presente scheda sono trattati manualmente ed elettronicamente, da parte dei Nostri incaricati autorizzati al trattamento dei dati personali, e non saranno oggetto di ulteriore comunicazione o diffusione. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7,8,9, e 10 del suddetto decreto e, quindi ottenere la conferma o meno dell'esistenza dei Suoi dati nella Nostra banca dati, l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Nuova Thermo Sud S.r.l., Via Delle Madonie, 13, 90144, Palermo, PA. Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso al trattamento dei dati suindicati.





**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO statale "CARINI CALDERONE-TORRETTA"**

**Ad indirizzo musicale**

Via Emilia, 1 - 90044 Carini (PA)  
Cod. fisc. 80029730829 - Cod. Min. PAIC8AG007  
e-mail Segreteria: [paic8ag007@istruzione.it](mailto:paic8ag007@istruzione.it)  
posta certificata: [paic8ag007@pec.istruzione.it](mailto:paic8ag007@pec.istruzione.it)  
Tel. 091/8668399

All'ufficio protocollo  
del Comune di Torretta  
Pec: [protocollo@pec.comune.torretta.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.torretta.pa.it)

I.C.S. CALDERONE - TORRETTA -CARINI  
Prot. 0001939 del 17/02/2023  
I-3 (Uscita)

**Oggetto: Guasto termosifoni**

Si trasmette quanto in allegato per gli adempimenti di vostra competenza per il plesso San Giuseppe Maria Tomasi di Torretta.

La Dirigente Scolastica  
Claudia Notaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. N.39/1993)


I.C.S. CALDERONE - TORRETTA - CARINI  
Prot. 0001936 del 17/02/2023  
I-3 (Entrata)

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA AVV. CLAUDIA NOTARO

Comunicazione: riscaldamento a scuola

Si comunica che in data 17/02/2023 nei locali scolastici della sede di Torretta, dopo aver effettuato un attento controllo delle varie aule, si è riscontrato che i termosifoni si stanno raffreddando e alcune aule sono già al freddo.

Si comunica quanto sopra per eventuale risoluzione del problema.





# COMUNE DI TORRETTA

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0916190638  
c.f. 80020560329 - p.i. 0074466092

Prot. n \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Istituto Comprensivo Carini – Calderone (Torretta)

Spett.le Dott.ssa Teresa Alongi  
Responsabile Amministrativa  
Servizio gestione e valorizzazione  
del patrimonio e del servizio manutenzione  
**SEDE**

In riferimento alla nota pervenuta a questo Comune prot. 2079 del 14.02.2023 e su disposizione verbale da parte del Sindaco Arch. Damiano Scalici, lo scrivente in pari data 14.02.2023, ha effettuato sopralluogo presso l'Istituto Comprensivo "Carini Calderone Torretta" Piazza Lampedusa, rilevando quanto segue:

- Le piastre dei termosifoni presso l'aula della classe II° A non riscaldano o scaldano parzialmente, si presume si possa intervenire aprendo il rubinetto di sfiato e fare uscire l'aria;
- Lo stesso è stato riscontrato nell'aula adiacente.

A tal fine si richiede un intervento manutentivo.

L'Istruttore Tecnico  
(Geom. Giuseppe Croce)